



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

AVIS N°1

PUBLICATION DES REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES AO/ZOO/DBA/008/2020 "FOURNITURE ET INSTALLATION D'ONDULEURS AU SIÈGE DE LA BCEAO

Question

Suite à la visite de ce matin relative à l'AO cité en objet, je demande des éclaircissements sur les points suivants :

- **Question 1 : Equipement de l'automate bâtiment R+12** : Il est demandé dans le DAO un onduleur 10kVA tri/tri alors que l'existant est un 15kVA tri/mono. Merci de confirmer la puissance et la tension de sortie ;
- **Question 2 : Equipements informatiques de la salle des marchés** : Il est demandé dans le DAO pour l'onduleur 10kVA une tension de sortie triphasé alors que l'existant a une tension de sortie en mono. Merci de préciser la tension de sortie à considérer ;
- **Question 3** : Est-ce que les transformateurs d'isolement sont à reconduire.

Réponse

- **Réponse 1 : Equipement de l'automate bâtiment R+12** : l'onduleur sera de 10kVA tri/mono ;
- **Réponse 2 : Equipements informatiques de la salle des marchés** : l'onduleur sera de 10kVA tri/mono ;
- **Réponse 3** : Les nouveaux onduleurs à fournir devront être alimentés sans les transformateurs d'isolement.

L'avis devra resté en ligne jusqu'à la date limite de transmises des offres fixée au **vendredi 12 juin 2020 à 17 heures TU**.