



UNITE	QTE	DESIGNATION
	U	- CTA à double ou simple batterie raccordé au réseau d'eau glacée
	U	- Groupe extérieur VAV à détente directe
	U	- Grille de soufflage mural en aluminium
	U	- Bouche de soufflage carrée en aluminium
	U	- Grille de reprise d'air + Damper
	U	- Bouche circulaire d'extraction en aluminium
	ml	- Gaine de soufflage d'air traité isolée avec volet de réglage
	ml	- Gaine de reprise d'air intérieur isolée avec volet de réglage
	ml	- Gaine de prise d'air neuf extérieur isolée avec volet de réglage
	ml	- Gaine d'extraction d'air vicié vers l'extérieur avec volet de réglage
	ml	- Tuyauterie en cuivre pré-isolée pour raccordement Groupe VAV
	ml	- Nappe de Tuyauterie en XIPYOCIM pour l'eau glacée.

l'Afrique de Ouest - BCEAO GUINEE SISSAU	
MAITRE DE L'OUVRAGE B.C.E.A.O - BISSAU	
PHASE : APD - OFFRE DE BASE -	
RENOVATION DE LA CLIMATISATION SOUS-SOL	
PLAN: CL 01 ECHELLE: 1/100	BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS EN EQUIPEMENTS ET TRAVAUX Tel : +223 78 48 58 84 - Bamako - Mali Email: bceao2010@gmail.com
DATE: 08/2022 INDICE: 01	B E T