



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ÉTATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Générale de l'Administration et des Ressources Humaines

Direction du Patrimoine et de la Sécurité

Service de la Maintenance

CAHIER DES CHARGES

FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE ET DE DIVERS ACCESSOIRES POUR LA RÉVISION DES GROUPES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU GLACÉE DE CLIMATISATION DU BÂTIMENT TOUR DU SIÈGE DE LA BCEAO A DAKAR

JANVIER 2023

I – OBJET DU CAHIER DES CHARGES

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) envisage d’organiser un appel d’offres pour la fourniture de pièces de rechange et de divers accessoires pour la révision des installations de production d’eau glacée de climatisation du bâtiment Tour de son Siège sis à Dakar.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les caractéristiques et la quantité des pièces de rechange à fournir.

Le marché est constitué d’un lot unique ayant pour intitulé « fourniture de pièces de rechange et de divers accessoires pour la révision des compresseurs des installations de production d’eau glacée de climatisation du bâtiment Tour du Siège de la BCEAO à Dakar ».

II – CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Les pièces de rechange et divers attendus devront être livrés au Siège de la BCEAO sis à l’Avenue Abdoulaye FADIGA, BP 3108 Dakar.

Les pièces à fournir sont relatives aux installations de climatisation DAIKIN EWA DC-12 comportant quatre (04) compresseurs.

Les pièces à fournir sont répertoriées dans le canevas ci-après :

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
Kit complet de filtre à huile	4		
Kit de joints pour compresseur pour groupe DAIKIN EWADC-12	4		
Sonde de température DAIKIN EWADC-12	6		
Transducteur de pression HP DAIKIN EWADC-12	4		
Transducteur de pression BP DAIKIN EWADC-12	4		
Cartouche déshydrateur	16		
Bouteille d’huile FVC68D 9993006 compresseur DAIKIN pour vidange complète des compresseurs (18 litres)	5		
Bouteille d’azote	2		
Bouteille de fluide frigorifique R134a	40		

III – EXIGENCE DE L’OFFRE

Les soumissionnaires devront fournir les informations suivantes :

- les caractéristiques des pièces à fournir ;
- la garantie des pièces à fournir ;

- le délai de livraison.

Les offres doivent être valables 60 jours au moins et bien faire apparaître les taxes.

IV – PRESENTATION DE LA SOCIETE

Les soumissionnaires devront fournir les informations ci-après :

- présentation générale de la société ;
- liste des références dans le domaine des études et installations de climatisation.

V – RÉCEPTION – GARANTIE

La réception ne pourra être prononcée qu'après le constat de la livraison conforme du matériel.
